


(AC_MS1) دستورالعمل در بازکن اتومات مدل

قابلیت کا:



- قابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزاری.
 - قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خلاص کردن جک.
 - قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا.
 - قابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و هاپینگ کد.
 - اولیه حرکت موتورها.
 - زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم و دارای استارت آرام (SoftStart) در لحظه اولیه حرکت موتورها.
 - برنامه ریزی مجزا برای درب دو لنگه، تک لنگه و درب ریلیه‌مراہ میکروسوئیچ.

شماتیک بند



مشخصات ترمینالها:

مشترک



موتور ۱ و موتور ۲ از نوع ۲۲۰ ولت میباشند.

نکته: قفل برقی بر روی موتور انصب میگردد در نتیجه این موتور اول حرکت میکند.

چراغ چشمک زن:

جهت اتصال چراغ چشمک زن، که میتوان نوع آن را (چشمک زن یا ثابت) را از پارامترها (FL) انتخاب کرد.

قفل برقی:

جهت را اندازی قفل برقی در صورت لزوم.

فرمانهای ورودی:

Start: فرمان باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه .
Ped: فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه (فقط درب ۱).

Photo: فرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر متصل شوند.

USW1_Op: میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW1_CL: میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW2_Op: میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

USW2_CL: میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

فرمانهای خروجی:

Motor1: جهت اتصال موتور درب ۱.

Motor2: جهت اتصال موتور درب ۲.

12VDC : جهت استفاده مدار چشمی و غیره در موارد لزوم.

فیوزها:

F1: فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۱ در موقع اضطراری.

F2: فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۲ در موقع اضطراری.

F3: فیوز ۵ آمپر جهت قطع برق کل مدار در موقع اضطراری.

توجه: از سیم به جای فیوز جدا خودداری فرمائید.

نمایشگر:

دو عدد سون سگمنت جهت تنظیمات پارامترها .
جهت کد دادن ریموت کنترلرها و پاک کردن کدها. **LedLearn**

تاج سوئیچها:

- A : جهت ورود به منوهای اصلی .
- B : جهت ورود به زیر منو ها.
- C : جهت افزایش پارامترها و ذخیره .
- D : جهت کاهش پارامترها.
- BACK : جهت برگشت به منو قبل.

ماژول گیرنده:

دارای مدولاسیون ASK و فرکانس MHZ ۴۳۳ و قابلیت ذخیره سازی تا ۹۰ ریموت کنترل با فرمت کد لرنینگ و هاپینگ کد.

روش معرفی ریموت:

جهت معرفی ریموت به سیستم ابتدا باید توسط دکمه A وارد منو (LA) شوید سپس با فشردن دکمه B زیر منو (LB) را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C وارد زیرمنو شوید. حال برای معرفی ریموت بعنوان کanal یک ، منوی (LA) و برای کanal دو ، منوی (LB) و برای کanal سه ، منوی (LC) و برای کanal چهار ، منوی (LD) را توسط دکمه B انتخاب کنید. پس از انتخاب کanal مورد نظر دکمه C را فشار دهید و منتظر شوید تا LED به صورت چشمک زن و سونسگمنت به صورت چرخان در بیاید. حال با فشردن دکمه مورد نظر ریموت ، کد آن کلید به کanal مربوطه معرفی میگردد و در همان لحظه عبارت OH روی سونسگمنت نمایان میگردد.

معرفی کانالهای ریموت:

کanal یک (A) : جهت بازو بسته کردن درب دولنگه در حالت دولنگه و ریلی.

کanal دو (B) : جهت بازو بسته کردن درب تک لنگه در حالت دولنگه.

کanal سه(C) : جهت فرمان دادن به رله پارکینگ و یا قفل برقی درب نفر رو.

کanal چهار(D): جهت قفل کردن سیستم در زمان باز بودن دربها .(در زمان اسباب کشی).

پاک کردن ریموت:

جهت پاک کردن همه کدهای ریموت ابتدا باید توسط دکمه A وارد منو(rA) (شوید سپس با فشردن دکمه B زیر منو (Er) را انتخاب کنیدو با فشردن دکمه C عبارت ys به معنای آیا مطمئن هستید نمایان میگردد. با فشردن مجدد کلید C کلیه ریموتهای موجود در سیستم پاک میگرددو در حین عملیات سونسگمنت به صورت چرخان در می آید.

سیستم قابلیت ذخیره حداقل ۹۰ ریموت کد لرنینگ و هابینگ کد را دارد.

برنامه ریزی حرکت جکها:

توسط دکمه A وارد منوی Pr(Parameter) شوید و توسط دکمه B زمان باز شدن و بسته شدن هر لنگه و زمان کند شدن را بصورت مجزا تنظیم کنید . (مراحل تنظیم به صورت چارت در صفحه آخر آمده است) .

سرعت حرکت کند را توسط منوهای n1,n2 و J1,J2 میتوان تنظیم کرد.

سرعت استارت اولیه در بسته شدن را (سرعت سوم) توسط منوهای n3,n4 میتوان تنظیم کرد.

در صورت نیاز به حالت بسته شدن خودکار پارامتر AC(Auto Close) را با تخصیص عدد بر حسب دهم دقیقه میتوان فعال کرد.

توسط پارامتر Open Delay (Od) تاخیر در بازشدن درب ۲ را میتوان فعال یا غیر فعال کرد که زمان آن ثابت و ۲ ثانیه میباشد.

توسط پارامتر Close Delay (Cd) تاخیر در بسته شدن درب ۱ را میتوان تنظیم کرد که زمان آن بین ۰ تا ۹۹ ثانیه میباشد.

توسط پارامتر Pedestrain (Pd) میتوان حالت تک لنگه را فعال نمود دراین صورت دکمه دوم روی ریموت کنترل به درب تک لنگه اختصاص میابد.

توسط پارامتر Kick Back (CS) میتوان فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب ۱ را تنظیم نمود این مد جهت اطمینان از بسته شدن درب در صورت وجود قفل برقی استفاده میگردد.

توسط پارامتر (Reverse Stroke) **rS** میتوان حالت حرکت معکوس پیش از استارت روی درب ۱ را فعال نمود. این مد جهت سهولت در باز شدن قفل برقی تعییه شده است.

نکته: باعث ذخیره شدن تغییرات انجام شده در هر یک از پارامترها حتما باید روپر پارامتر **SA و سپس، کلید **C** روپر مد را بعنوان تائید برای ذخیره فشار دهیم. در این صورت عبارت **SA** سه بار چشمک میزند و از تنظیمات خارج میشوند.**

روش کار:

پس از دریافت فرمان استارت ابتدا موتور ۱ و سپس موتور ۲ (در صورت فعال بودن پارامتر **Od**) شروع به حرکت میکنندو پس از رسیدن به زمان (01-a1) (برای درب یک) به دور آهسته میروند. اگر پارامتر **SP** (Stop) فعال باشد قبل از رفتن به دور آهسته یک ثانیه توقف میکند. اگر قبل از به اتمام رسیدن زمان حرکت دوباره فرمان استارت یا تک لنگه اعمال شود(در صورت غیر فعال بودن پارامتر **nP**) باعث متوقف شدن دربها میگردد و فرمان مجدد باعث حرکت دربها در جهت عکس میشود.

هنگامی که دربها باز میباشند زمان توقف (Pause) در صورت فعال بودن حالت **AC** آغاز میگردد در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کرده اگر شئ جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز میگردد. اگر مد **AC** فعال نباشد سیستم منتظر فرمان مجدد میماند. اگر پارامتر **CP**(Close after photo) فعال باشد پس از عبور از چشمی پس از زمان تعیین شده در پارامتر (CP) در به طور خودکار بسته میشود. توسط پارامتر (dP) میتوان تاخیر عملکرد چشم را برای تمیز دادن انسان از اتومبیل با دقت دهم ثانیه ، تنظیم کرد. در همین حالت اگر کanal چهار (D) توسط ریموت معرفی شده باشد با زدن دکمه ریموت سیستم قفل میشود و با هیچ فرمانی درب بسته نمیشود و نمایشگر علامت (L0) رانمایش میدهد و فلاشر یکبار چشمک میزند. با تحریک مجدد کلید ریموت (کanal چهار) سیستم از قفل در میایدو دوباره فلاشر یکبار چشمک میزند. از مد برای اسباب کشی میتوان استفاده کرد. پس از دریافت فرمان برای

بسته شدن اگر شئ جلوی چشم باشد دربها حرکت نمیکنند و علامت **PH** به صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان میگردد.

در هنگام بسته شدن دربها اگر شئ جلوی چشم بباید دربها متوقف میگردند و پس از ۲ ثانیه در جهت عکس شروع به حرکت میکند.

در هنگام باز شدن نمایشگر ابتدا علامت (Open) OP را نمایش میدهد و در هنگام بسته شدن علامت (Close) CL .

در لحظه فشار نهايى در صورت فعال بودن علامت CS نمایان میگردد.

در هنگام حرکت دربها چه درسته شدن زمان درب انمايش داده ميشود.

در هنگام StandBy نمایشگر خاموش میشود و نقطه آن در حالت چشمک زن میماند.

برنامه ریزی درب دو لنگ :

جهت ورود به تنظیمات درب دولنگه ابتدا توسط کلید A روی حالت **df**(Default) رفته و توسط کلید B ، d2 را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب دولنگه در منوی Pr ظاهر میگردد.

پس از فعال کردن این حالت مدار فرمان به تنظیمات کارخانه ای باز میگردد.

برنامه ریزی درب ریلی :


جهت ورود به تنظیمات درب ریلی ابتدا توسط کلید A روی حالت **df**(Default) رفته و توسط کلید B ، d1 را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب ریلی در منوی Pr ظاهر میگردد. لازم به ذکر است که موتور ۱ جهت درب ریلی استفاده میگرددو میکروسوئیچهابنا به مورد استفاده میتوانند به صورت فعال با صفر یا فعال با یک و یا غیر فعال در آیتم (US) Micro Switch تنظیم شوند.. پس از فعال کردن این مد تنظیمات کارخانه ای بار میگردد.

برنامه ریزی اتوماتیک :

ابتدا توسط کلید A روی حالت (Automatic Set) میرویم و با فشردن کلید B وارد مد تنظیم اتوماتیک میشویم . مراحل کار در فلوچارت تنظیمات آمده است. تنظیمات زمان در این حالت با دقت 0.1 ثانیه انجام میشود.

تست ورودی ها (It):

ابتدا توسط کلید A روی حالت (Input Test) میرویم و توسط کلید B وارد این مد میشویم. پس از تحریک هر یک از ورودیها دیجیت مربوطه به آن روی سگمنت ۲ نمایش داده میشود. شکل زیر نمایش میدهد. با زدن کلید (A) روی برد میتوان از این مد خارج شد.



تست جکها (Jt):

گاهی اوقات لازم است که هر یک جکها را به صورت مجزا به موقعیت خاصی ببریم. معمولا برای این کار جکها را خلاص میکنند و در موقعیت مورد نظر دوباره درگیر میکنند. در این برد میتوان به جای خلاص کرد جکها از مد (Jack Test) استفاده کرد . ابتدا توسط کلید A روی Jt میرویم و با کلید B وارد این مد میشود پس از ورود نمایشگر مقدار U1 که معرف جک ۱ میباشد را نمایش میدهد حال با فشردن کلید C ، درب ۱ با سرعت تند باز میشود و پس از رها کردن کلیدها متوقف میشود و با فشردن کلید D درب ۱ بسته میشود و با رها کردن کلید متوقف میگردد. با زدن کلید (B) روی برد مقدار U2 نمایش داده میشود و همین اعمال برای درب ۲ انجام میشود. با زدن کلید (A) روی برد میتوان از این مد خارج شد.

عملکرد رله پارکینگ:

با لرن کردن کanal C ریموت میتوان رله پارکینگ را تحریک کرد. اگر پارامتر PA صفر باشد با هر بار زدن ریموت (کanal C) رله به مدت ٧، ٠ ثانیه تحریک شده و قطع میگردد، از این حالت برای باز کردن درب عابر رو استفاده میگردد. اگر پارامتر PA غیر از صفر بود بعنوان مدت زمان (برحسب دقیقه) وصل رله پارکینگ پس از بسته شدن کامل درب میباشد. یعنی با باز شدن دربها این رله تحریک و پس از بسته شدن دربها و گذشت زمان تعیین شده توسط پارامتر PA، رله قطع میگردد.




اگر پارامتر LP فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان قفل برقی برای قفل های کولونی استفاده کرد. با تعیین زمان برحسب ثانیه به پارامتر LP با بازشدن یا بسته درب ، خروجی قفل فعال شده و پس از اتمام زمان قفل غیر فعال میگردد.

در صورت بروز هر مشکل از دستکاری برد جدا خودداری نموده و با شرکت تماس بگیرید در غیر اینصورت برد از گارانتی خارج میگردد.


علامت اختصاری نمایشگر:

علامت اختصاری	توضیحات	علامت اختصاری	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه تحریک شده	td	کلید D روی برد تحریک شده
Pd	فرمان خارجی تک لنگه تحریک شده	tE	کلید Back روی برد تحریک شده
PH	مدار چشمی باز است	r ^t	فرمان ریموت دولنگه صادر شده
tb	کلید B روی برد تحریک شده	r ^d	فرمان ریموت تک لنگه صادر شده
tc	کلید C روی برد تحریک شده		

نقشه سیم کشی برد ۲۲۰ ولت



تنظیمات درب دو لنگه برد AC-MS1



پارامتر	توضیحات	واحد	مینیمم	ماکزیمم	مقدار اولیه	راهنمایی
O1	زمان باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۱۵	
O2	زمان باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	۹۹	۱۵	
C1	زمان بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۱۵	
C2	زمان بسته شدن درب ۲	ثانیه	۰	۹۹	۱۵	
a1	زمان دور آهسته در باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۵	برای مثال ۱۰ ثانیه آخر
a2	زمان دور آهسته در باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	۹۹	۵	برای مثال ۱۰ ثانیه آخر
b1	زمان دور آهسته در بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۵	برای مثال ۱۰ ثانیه آخر
b2	زمان دور آهسته در بسته شدن درب ۲	ثانیه	۰	۹۹	۵	برای مثال ۱۰ ثانیه آخر
t1	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۰	
t2	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	۹۹	۰	
c1	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۰	برای مثال ۵ ثانیه اول
c2	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲	ثانیه	۰	۹۹	۰	برای مثال ۵ ثانیه اول
P1	تنظیم دقیق زمان بازشدن مجدد درب ۱ پس از فرمان چشمی	ثانیه	-۹	+۹	۰	این زمان به کل زمان باز شدن اضافه یا کم میشود
P2	تنظیم دقیق زمان بازشدن مجدد درب ۲ پس از فرمان چشمی	ثانیه	-۹	+۹	۰	
n1	تنظیم دور آهسته درب ۱	عدد	۱	۶	۲	با افزایش این پارامتر دور کاهش میابد
n2	تنظیم دور آهسته درب ۲	عدد	۱	۶	۲	با افزایش این پارامتر دور کاهش میابد
n3	تنظیم دور آهسته استارت درب ۱	عدد	۱	۶	۲	با افزایش این پارامتر دور کاهش میابد
n4	تنظیم دور آهسته استارت درب ۲	عدد	۱	۶	۲	با افزایش این پارامتر دور کاهش میابد
SP	توقف قبل از دور آهسته	فعال/غیرفعال	-	-	غیرفعال	di: En: غیرفعال : فعال
AC	بسته شدن خودکار	دقیقه	۰	۹.۹	۲.۰	اگر صفر باشد غیرفعال است
CP	زمان بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم	ثانیه	۰	۹۹	۱۰	اگر صفر باشد غیرفعال است
dP	تأخیر عملکرد چشمی برای عابر	دهم ثانیه	۰	۴۰	۶	
Od	تأخیر در باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	۶۰	۲	
Cd	تأخیر در بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	۹۹	۳	
Pd	درب تک لنگه	فعال/غیرفعال	-	-	غیرفعال	di: En: غیرفعال : فعال
Pt	زمانی که از کل زمان باز شدن کسر میگردد برای عابر پیاده(تک لنگه)	ثانیه	۰	۹۹	۰	مثلا درب ۱ به جای ۹۰ درجه ۳۰ درجه باز شود
US	فعال و غیرفعال کردن و منطق میکروسوئیج	عدد	۰	۲	۰	۰ = غیرفعال = نرمال باز ۲ = نرمال بسته
CS	فشار نهایی در بسته شدن	فعال/غیرفعال	-	-	غیرفعال	di: En: غیرفعال : فعال
St	زمان فشار نهایی در بسته شدن	دهم ثانیه	۱	۵	۱.۵	
BL	زمان پس زدن درب ها پس از بسته شدن	دهم ثانیه	۰	۲.۰	۰	
rS	حرکت معکوس در باز شدن برای قفل برقی	فعال/غیرفعال	-	-	غیرفعال	di: En: غیرفعال : فعال
nP	قطع فرمان توقیف در باز شدن	فعال/غیرفعال	-	-	فعال	di: En: غیرفعال : فعال
FL	انتخاب نوع فلاشر	فعال/غیرفعال	۰	۱	فعال	فعال: چشمک زن غیرفعال: ثابت
PA	تنظیم زمان وصل رله پارکینگ	دقیقه	۰	۹.۹	۰	اگر صفر باشد برای درب عابر استفاده میگردد. بزرگتر از صفر زمان جراغ پارکینگ میباشد.
LP	انتخاب رله پارکینگ بعنوان قفل برقی	ثانیه	۰	۶۰	۰	اگر صفر باشد غیرفعال است
tC	انتخاب حالت ۲ کانال (فرمان مجزا برای باز و بسته شدن جکها)	فعال/غیرفعال	-	-	غیرفعال	باز شدن: ورودی A یا کانال ST یا کانال R ریموت بسته شدن: ورودی PD یا کانال B ریموت
PC	فعال و غیرفعال کردن تست اولیه چشمها	فعال/غیرفعال	-	-	فعال	
CO	انتخاب نوع فرمان بسته شدن	عدد	۰	۱	۱	= بسته شدن با چشمی و تایم = بسته شدن با ریموت ، چشم ، تایم
BP	انتخاب رله پارکینگ بعنوان فلاشر	فعال/غیرفعال	-	-	غیرفعال	برای فلاشر ۲۴ ولت استفاده میشود
LE	باز شدن قفل برقی توسط کانال D	فعال/غیرفعال	۰	۱	۰	با فعال کردن این پارامتر و لرن ریموت در کانال D ، قفل برقی باز میشود.
Hy	فعال کردن و تعیین زمان حالت هیدرولیک	ساعت	۰	۱۸	۰	با فعال کردن این حالت پس از زمان انتخابی جکها به مدت سه ثانیه روشن و سپس خاموش میشوند
SA	ذخیره همه پارامترها					

بلوک دیاگرام تنظیمات

